

Åbnings-/telefonfider:
Mandag - torsdag kl. 10.00 - 14.00
Fredag kl. 10.00 - 12.00Telefon: 55 35 37 00
CVR.nr. 30 70 89 54**Kundenr.: 9000001152**
CVR: 32 62 77 73**Forbrugssted: Storstrømsparken 2
Vordingborg**Faktura nr.: 61323
Fakturadato: 08.12.2016
Afregningsperiode: 01.11.2015 - 31.10.2016~~Vordingborg Forsyningservice A/S
Brovejen 10, 4760 Vordingborg~~**Andelsboligforeningen Strandparken 1
Preben Frandsen
Storstrømsparken 18
4760 Vordingborg****Aflæsninger**

	Målernr	Dato	Aflæsning	Dato	Aflæsning	Forbrug	I alt
Varme	00003976	011115	1493,5	311016	1657,3	163,8 MWh	163,8 MWh
		011115	37862,6	311016	42169,1	4306,5 M3	4306,5 M3
		011115	83395	311016	92268	8873 timer	8873 timer
Afkøling		Installation					
Varme		00309563	32,71 °C				

Afregning for perioden 01.11.2015 - 31.10.2016

Vordingborg Fjernvarme A/S	127.036,34
Opgørelse i alt	127.036,34
Udsendte acontoopr. for perioden 01.11.2015 - 31.10.2016	-124.117,81
For lidt betalt	2.918,53
1. acontorate	31.850,95
For lidt ifølge årsafregning	2.918,53
Beløb til betaling. Opræves via Nets den 10.01.2017	34.769,48

Fortsat fra forrige side

Afregning for perioden 01.11.2015 - 31.10.2016

excl. moms og statsafgifter

	Forbrug	Pris	Beløb	I alt
Fjernvarme - MWh måler	35,4 MWh	440,00	15.576,00	
Fjernvarme - MWh måler	128,4 MWh	447,00	57.394,80	
Kubikmeterforbrug	931,6 M3	1,52	1.416,03	
Kubikmeterforbrug	3374,9 M3	1,55	5.231,10	
Abonnementsbidrag			84,17	
Abonnementsbidrag			429,17	
Rumafgift	1880 m ²	1,85	3.481,13	
Rumafgift	1880 m ²	9,58	18.016,67	101.629,07
25% moms af 101.629,07 (* markerede beløb er moms frie)				25.407,27
Beløb i alt - overført til forsiden				127.036,34

Aconto for perioden 01.11.2016 - 31.01.2017

excl. moms og statsafgifter

	Forbrug	Pris	Beløb	I alt
Fjernvarme - MWh måler	40,9 MWh	447,00	18.282,30	
Kubikmeterforbrug	1074 M3	1,55	1.664,70	
Abonnementsbidrag			128,75	
Rumafgift	1880 m ²	2,87	5.405,00	25.480,75
25% moms af 25.480,75 (* markerede beløb er moms frie)				6.370,20
Beløb i alt - overført til forsiden				31.850,95

Afgiftsspecifikation

	Afregning	Årets aconto	Difference	Ny 1. aconto	I alt	Total
Varme	101.629,07	99.294,22	2.334,85	25.480,75	27.815,60	27.815,60
Momsgrundlag	101.629,07	99.294,22	2.334,85	25.480,75		27.815,60
Moms	25.407,27	24.823,59	583,68	6.370,20		6.953,88
Ialt beløb	127.036,34	124.117,81	2.918,53	31.850,95		34.769,48

ACONTO:

Er beregnet ud fra sidste års forbrug.

Ved PRISÆNDRINGER vil acontobeløbet blive ændret på efterfølgende opkrævninger.
Der opkræves 4 rater pr. år. januar(sammen med årsafkr.), april, juli og oktober.

FLYTNING:

Dato for ophør af lejer-/ejerforhold samt aflæsning af målere skal meddeles til Vordingborg Forsyning.

BETALING:

Ved for sen betaling beregnes rente svarende til Nationalbankens udlånsrente + 8 % pr. år.

Rykkergebyret er kr. 100,00.

Hvis tidligere fremsendte regninger, er overgået til inddrivelse via SKAT, bliver denne regning, automatisk fremsendt til SKAT på betalingsdatoen.

PRISER:

Kan ses på www.vordingborgforsyning.dk

UDSENDELSE AF PAPIRSREGNINGER:

Det kan oplyses, at der fra 2017 vil blive opkrævet et gebyr på kr. 25,00 incl. moms pr. regningsudsendelse.

Derfor opfordres tilmelding til E-boks eller mail via vores hjemmeside.

MIT FORBRUG:

Følg dit forbrug løbende få dine regninger via E-boks eller mail, log på www.vordingborgforsyning.dk under selvbetjening med kundenr. og målernr.

Alt henvendelse vedr. denne regning kan ske til Vordingborg Forsyning, Brovejen 10, 4760 Vordingborg, tlf. nr. 55 35 37 00,
mail: forbrugsafgift@vordingborgforsyning.dk


Kontoret er lukket i perioden fra den 24-12-2016 til 01-01-2017

Fortsat fra forrige side

Grafisk forbrugsudvikling


Varme (M3) Gennemstrømning

År	nov11-okt12	nov12-okt13	nov13-okt14	nov14-okt15	nov15-okt16
Forbrug	4278,9	4263,5	3925,7	4185,5	4306,5



Varme (MWh) Megawatt timer

År	nov11-okt12	nov12-okt13	nov13-okt14	nov14-okt15	nov15-okt16
Forbrug	165,4	171,9	147,2	158,5	163,8



VARME:

Udnyt fjernvarmen optimalt:

HUSK - At man også skal betale for den vandmængde (m³) der løber igennem varmemåleren.

- Så jo bedre man afkøler fjernvarmevandet, jo mindre vandmængde løber der igennem varmemåleren.

- Så derfor er der god økonomi i, at forskellen mellem frem- og returløbet er så stor som mulig.

- Helst 30° eller mere i gennemsnit på et helt forbrugsår.

- Har du fået fjernvarme i løbet af forbrugsåret, kan du først se om afkølingen er optimalt, når er er gået et helt forbrugsår fra den 01.11 - 31.10.