Afregning
Forbrugsafgifter

Åbnings-/telefontider:
Mandag - torsdag kl. 10.00 - 14.00
Fredag kl. 10.00 - 12.00

Telefon: 55 35 37 00
CVR.nr. 30 70 89 54

~~*Vordingborg Forsyningservice A/S*~~
~~*Danmarksvej 1, 4760 Vordingborg*~~

Andelsboligforeningen STRANDPARKEN
1
Preben Frandsen
Storstrømsparken 18
4760 Vordingborg

Kundenr.: **9000001152**
Adgangskode: **369602**
CVR: **32 62 77 73**

Forbrugssted: **Storstrømsparken 2 Vordingborg**

Faktura nr.: **68942**
Fakturadato: **14.12.2024**
Afregningsperiode: **01.11.2023 - 31.10.2024**

Aflæsninger

	Målernr	Dato	Aflæsning	Dato	Aflæsning	Forbrug	I alt
Varme	00003976	011123	2756,1	311024	2901,9	145,8 MWh	145,8 MWh
		011123	67752,3	311024	70969,1	3216,8 M3	3216,8 M3
		011123	153208	311024	161986	8778 timer	8778 timer

Afkøling	Installation		
Varme	502502	38,98	°C

Afregning for perioden 01.11.2023 - 31.10.2024

Vordingborg Fjernvarme A/S	155.055,58
Opgørelse i alt	**155.055,58**
Udsendte acontoopkr. for perioden 01.11.2023 - 31.10.2024	-149.965,42
For lidt betalt	**5.090,16**
1. acontorate	39.704,74
For lidt ifølge årsafregning	5.090,16
Beløb til betaling. Opkræves via Nets (PBS) den 10.01.2025	**44.794,90**

051

Fortsat fra forrige side

Afregning for perioden 01.11.2023 - 31.10.2024

	Forbrug		Pris	Beløb	I alt
Vordingborg Fjernvarme A/S CVR. nr. 30692446					
Fjernvarme - MWh måler	38,3	MWh	621,00	23.784,30	
Fjernvarme - MWh måler	107,5	MWh	672,00	72.240,00	
Kubikmeterforbrug	3216,8	M3	1,20	3.860,16	
Abonnementsbidrag				1.600,00	
Rumafgift	1880	m²	12,00	22.560,00	124.044,46
Heraf moms 25 % af 124.044,46					31.011,12
Beløb i alt - overført til forsiden					**155.055,58**

Aconto for perioden 01.11.2024 - 31.01.2025

	Forbrug		Pris	Beløb	I alt
Vordingborg Fjernvarme A/S CVR. nr. 30692446					
Målernr: 00003976					
Fjernvarme - MWh måler	24,1	MWh	672,00	16.195,20	
Fjernvarme - MWh måler	12,3	MWh	696,00	8.560,80	
Kubikmeterforbrug	802	M3	1,20	962,40	
Abonnementsbidrag				265,22	
Abonnementsbidrag				140,17	
Rumafgift	1880	m²	3,00	5.640,00	31.763,79
Heraf 25% moms af 31.763,79					7.940,95
Beløb i alt - overført til forsiden					**39.704,74**

Afgiftsspecifikation

	Afregning	Årets aconto	Difference	Ny 1. aconto	I alt	Total
Varme	124.044,46	119.972,33	4.072,13	31.763,79	35.835,92	35.835,92
Momsgrundlag	124.044,46	119.972,33	4.072,13	31.763,79		35.835,92
Moms	31.011,12	29.993,09	1.018,03	7.940,95		8.958,98
Ialt beløb	155.055,58	149.965,42	5.090,16	39.704,74		44.794,90

ACONTO:
Er beregnet ud fra sidste års forbrug.
Ved PRISÆNDRINGER vil acontobeløbet blive ændret på efterfølgende opkrævninger.
Der opkræves 4 rater pr. år. januar(sammen med årsafr.), april, juli og oktober.

FLYTNING:
Dato for ophør af lejer-/ejerforhold samt aflæsning af målere skal meddeles til Vordingborg Forsyning.

BETALING:
Ved for sen betaling beregnes rente svarende til Nationalbankens udlånsrente + 8,00 % pr. år.
Rykkergebyret er kr. 100,00.
Hvis tidligere fremsendte regninger, er overgået til inddrivelse via Gældsstyrelsen, bliver denne regning, automatisk fremsendt til Gældsstyrelsen på betalingsdatoen.

PRISER:
Kan ses på www.vordingborgforsyning.dk

UDSENDELSE AF PAPIRSREGNINGER:
Det kan oplyses, at der bliver opkrævet et gebyr på kr. 62,50 incl. moms pr. regningsudsendelse.
Det er gratis at få tilsendt regning på mail, tilmelding kan ske under **MIN FORSYNING**.

REGNING:
Se din regning på www.vordingborgforsyning.dk under **MIN FORSYNING** log på med MitId brug derefter kundenr. og adgangskode.

SMS:
Tilmelding til SMS-tjeneste via vores hjemmeside og få besked om driftsforstyrelser m.v.

VARME:
Vi gør opmærksom på, at Vordingborg Fjernvarme har en gennemsnitlig CO2 udledning i kategori Grøn (Jvf. Energistyrelsens rangeringsmodel for DK2) Vi henviser i øvrigt til www.vordingborgforsyning.dk, hvor den seneste opdaterede Fjernvarme deklaration og grønne omstillingsplan findes.

051


Alt henvendelse vedr. denne regning kan ske til Vordingborg Forsyning, Danmarksvej 1, 4760 Vordingborg, tlf. nr. 55 35 37 00, mail: forbrug@vordingborgforsyning.dk

Fortsat fra forrige side

Grafisk forbrugsudvikling


Varme (M3) Gennemstrømning

År	nov19-okt20	nov20-okt21	nov21-okt22	nov22-okt23	nov23-okt24
Forbrug	3566,7	3886,6	3397,9	3104,3	3216,8
Korrigeret	3771,5	3820,4	3496,6	3210,9	3338,0



Varme (MWh) Megawatt timer

År	nov19-okt20	nov20-okt21	nov21-okt22	nov22-okt23	nov23-okt24
Forbrug	158,0	161,5	146,8	138,8	145,8
Korrigeret	167,1	158,7	151,1	143,6	151,3



VARME:

Udnyt fjernvarmen optimalt:

HUSK - At man også skal betale for den vandmængde (m^3) der løber igennem varmemåleren.

- Så jo bedre man afkøler fjernvarmevandet, jo mindre vandmængde løber der igennem varmemåleren.
- Så derfor er der god økonomi i, at forskellen mellem frem- og returløbet er så stor som mulig.
- Helst 30° eller mere i gennemsnit på et helt forbrugsår.
- Har du fået fjernvarme i løbet af forbrugsåret, kan du først se om afkølingen er optimalt, når er er gået et helt forbrugsår fra den 01.11 - 31.10.
- Vi vil anbefale at få efterset varmeanlægget af en aut. VVS-installatør, hvis afkølingen er under 20 grader.

.